

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

BOURGES, le 2 juillet 2024

Dossier suivi par : X.BRACQ / L.FOURRICHON

Téléphone : 02.38.77.33.15 / 19

courriel : xavier.bracq@ars.sante.fr

courriel : laurence.fourrichon@ars.sante.fr

Destinataires :

COMMUNAUTÉ COM DES 3 PROVINCES - COMMUNAUTÉ COMMUNES DES 3 PROVINCES
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER - DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER
DSDEN - DSDEN
MAIRIE DE SANCOINS - M. LE MAIRE
PISCINE - PISCINE

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DE SANCOINS

Date du prélèvement : 14/06/2024

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-JC

N° de prélèvement(s) : 00094272 00094273

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	GRAND BASSIN INT	PATAUGEOIRE INT
Heure du prélèvement			13h30	13h50
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,2	7,3
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,80	2,00
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	1,10	1,11
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	2,40	2,60
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,60	0,60
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	<10	<10
Transparence qualitative *		-	0	0
Température de l'eau	°C	-	29,0	29,1
Fréquentation instantanée		-	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	GRAND BASSIN INT	PATAUGEOIRE INT
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	<= 100	2	1
Pseudomonas aëruginea par 100ml	n/(100mL)	-	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	80	80
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5,0	5,1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	-	<1	<1

CONCLUSION SANITAIRE :

L'eau des bassins est conforme aux normes physico-chimiques et bactériologiques.

A noter, pour la pataugeoire, le dépassement de la référence de qualité pour le Carbone Organique Total montrant un renouvellement d'eau insuffisant.

Pour le Préfet,
La référente eaux potable et de loisirs

Christelle RAILLARD

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre - Val de Loire - Délégation Départementale du Cher
6 place de la Pyrotechnie - Cité Lariboisière - bât D 2ème étage N° CS 80 003 18023 Bourges Cedex